

gốc lưu HSB.

BỘ CÔNG AN  
CẢNH SÁT PC&CC ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số PC01  
Ban hành kèm theo thông tư  
số 11/2014/TT-BCA,  
ngày 12/3/2014

Số: 31... /TDPCCC-HDPC

## GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 12  
ngày 24/11/2014 của Công ty TNHH Phú Gia  
Người đại diện là ông/bà: Phạm Văn An Chức danh Giám đốc

### CẢNH SÁT PC & CC TỈNH ĐỒNG NAI CHỨNG NHẬN:

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Gia

Địa điểm xây dựng: Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  
Chủ đầu tư/chủ phương tiện: Công ty TNHH Phú Gia  
Đơn vị lập dự án/thiết kế: Công ty TNHH TMV Tư vấn Xây dựng Bảo Kiên  
Đã được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau:

- Giao thông;
- Đường ống cấp nước chữa cháy;

theo các tài liệu, bản vẽ ghi ở trang 2.

**Các yêu cầu kèm theo:** 1. Hệ thống ống cấp nước chữa cháy cho khu dân cư phải đảm bảo lưu lượng theo TCVN 2622:1995; Hai dãy nhà ở nhà liên kế quay lưng vào nhau phải đảm bảo khoảng cách  $\geq 2m$  (ngoài chỉ giới xây dựng) theo điều 5.4.3 TCVN 9411:2012; Các công trình xây dựng trong khu dân cư thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC phải được Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai thẩm duyệt về PCCC trước khi khởi công xây dựng.

2. Chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ thi công công trình để được Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai kiểm tra an toàn PCCC trong quá trình thi công và nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng.

Đồng Nai ngày 28 tháng 11 năm 2014.

**Nơi nhận:**

- Chủ đầu tư (thực hiện);
- Cục C66-BCA (báo cáo);
- Phòng CS PC&CC số 1;
- Phòng TM (theo dõi);
- Lưu: Phòng HD, CD về PC.



GIAM ĐỐC

Đại tá Võ Văn Sáng



